

ОАО "НЗНП" Центральная заводская лаборатория
 Адрес: 346392 РФ, Ростовская обл. Красносулинский р-он,
 Киселевское с/п, 852км+700м а/м М-19 "Новошахтинск-Майский"
 Тел (факс) (86369)5-15-00



Паспорт № 4373/2018
 Газойль низкозастывающий
 СТО 73281024-040-2017 изм.1

Код ОКПД 2 19.20.26.190
 Номер пробы/партии 17396
 Дата выдачи паспорта 05.09.18
 Дата отбора проб 05.09.18
 Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/1
 Уровень наполнения (мм) 5426
 Масса нетто, т 1225
 Дата изготовления 05.09.18
 Дата анализа 05.09.18

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется. Определение обязательно	837,5
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1,1	0,796
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	Не выше минус 35	-39
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не ниже 81	82
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	не более 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 изм.1

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
 Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.



Инженер химик

Т.В.Шошина

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.517460 от 27.08.2014

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1



КОПИЯ ВЕРНА